

中富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成23年6月

■ 埋立の状況

直接埋立ごみ量(t)	55.54
収集ごみ	46.44
直接ごみ(一廃)	9.10
焼却残渣(t)	
中間処理残渣(t)	
埋立ごみ量(t)	55.54
埋立ごみ量(m ³)	120
覆土量(t)	120
覆土量(m ³)	75
埋立容量(m ³)	195
埋立残容量(m ³)	13,784

■ 水質の状況

浸出水	pH	8.0
	BOD(mg/L)	32.0
	SS(mg/L)	56.0
	窒素含有量(mg/L)	11.7
放流水	pH	7.7
	BOD(mg/L)	1.2
	SS(mg/L)	0.6
	窒素含有量(mg/L)	10.3
地下水	電気伝導率(上流)	-----
	電気伝導率(下流)	229
	塩化物イオン(上流)	-----
	塩化物イオン(下流)	0.5

■ 施設の状況

悪臭の発散状況	適
害虫等の発生状況	無
覆土の状況	適
ごみの飛散、流出	適
浸出水の内部貯留	無
法面、擁壁等の崩壊	無